



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

Нижне-Волжское управление Ростехнадзора

Свидетельство
о регистрации электролаборатории

Регистрационный № 14 от « 21 » марта 2025 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что передвижная
с переносным комплектом приборов электролаборатория
(стационарная, передвижная с переносным комплектом приборов)

ООО "Инженерно-учебный центр "Промбезопасность"

(название ЭТЛ)

юридический адрес: 414009, г. Астрахань, ул. 1-я Набережная, д. 8.
место нахождения: 414004, г. Астрахань, ул. 3-я Зеленгинская, д.56Б, оф.3.
тел. 8(8512) 49-67-27

ИНН 3017063124

зарегистрирована в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора
с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования
и (или) электроустановок напряжением до **35 кВ**
(до и (или) выше 1000 В)


Перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:
(см.приложение)

Продлено действие Свидетельства до « 21 » марта 2028 г.

Заместитель руководителя
Нижне-Волжского управления
Ростехнадзора



М. п.


(Подпись)

/ Попов Н.С. /
(Ф. И. О.)

Приложение к свидетельству о
регистрации электролаборатории

№ 14 от « 21 » марта 2025 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

Разрешенных видов испытаний/измерений, выполняемых электролабораторией

ООО "Инженерно-учебный центр "Промбезопасность"

(название ЭТЛ)

юридический адрес: 414009, г. Астрахань, ул. 1-я Набережная, д. 8.

место нахождения: 414004, г. Астрахань, ул. 3-я Зеленгинская, д.56Б, оф.3.
тел. 8(8512) 49-67-27

(адрес ЭТЛ)

Наименование оборудования (объектов) и виды (методы) используемого контроля:


1. Испытание заземляющих устройств;
2. Испытание силовых трансформаторов;
3. Испытание измерительных трансформаторов тока и напряжения;
4. Испытание силовых кабельных линий;
5. Испытание масляных выключателей;
6. Испытание вакуумных выключателей;
7. Измерение полного сопротивления петли "фаза-ноль";
8. Испытание элегазовых выключателей;
9. Испытание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей (ОД и КЗ);
10. Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений;
11. Испытание комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН);
12. Испытание электродвигателей переменного тока 0,4-6 кВ;
13. Испытание сборных и соединительных шин;
14. Испытание вводов и проходных изоляторов;
15. Испытание электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением ; до 1кВ;

16. Испытание устройства защитного отключения (УЗО);
17. Испытание изоляции повышенным напряжением;
18. Проверка показателей качества электроэнергии;
19. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации.

Виды деятельности:

Измерение и испытание электрооборудования до 35 кВ.

Заместитель руководителя
Нижне-Волжского управления
Ростехнадзора



(Подпись)

/ Попов Н.С. /

(Ф. И. О.)